

NO.	質問内容	回答内容
Q1	<p>塩ビ管接着剤について  【持参工具等一覧表（参考）に関する注意事項（6）】に【HTVP用（無色透明）】【持参工具等一覧表（参考）】に【HIVP（無色透明）】と記載されているが、「HIVP（無色透明）」でよろしいですか？</p>	<p>指摘の通りです。  注意事項（6）の文中を「HIVP」に修正します。</p>
Q2	<p>競技実施要領2.（1）の排水について  【・・・公表課題以外の管材（管種）は変更しないが・・・】  【・・・排水は40A～75Aに対応できるように・・・】  と記載されているが、排水管種及び接合方法は何ですか？  「質問の意図・理由」準備する工具等が排水管種及び接合方法によつて異なるため</p>	<p>「排水は40A～」の記載について、グランプリ競技課題に排水管はないため、実施要領2.（1）の文中から「排水」に関する文言を削除します。</p>