

NO.	質問内容	回答内容
Q1	塩ビ管接着剤について 【持参工具等一覧表（参考）に関する注意事項（6）】に【HTVP用（無色透明）】【持参工具等一覧表（参考）】に【HIVP（無色透明）】と記載されているが、「HIVP（無色透明）」でよろしいですか？	指摘の通りです。 注意事項（6）の文中を「HIVP」に修正します。
Q2	競技実施要領2.（1）の排水について 【・・・公表課題以外の管材（管種）は変更しないが・・・】 【・・・排水は40A～75Aに対応できるように・・・】 と記載されているが、排水管種及び接合方法は何ですか？ 「質問の意図・理由」準備する工具等が排水管種及び接合方法によって異なるため	「排水は40A～」の記載について、グランプリ競技課題に排水管はないため、実施要領2.（1）の文中から「排水」に関する文言を削除します。
Q3	パイプカッター（銅管用）で配管用炭素鋼鋼管（白）を切断してよろしいでしょうか？	取扱説明書等で用途が認められている工具は使用可能です
Q4	高さも同じなのにサドルバンド13個に対して、台座14個と記載されているのはなぜでしょうか。	正しい台座の個数は13個です。 材料表を修正します。