

## 第50回技能五輪全国大会選手からの質問と回答について

競技主査 高野雅一

### 1. 作業台に板を足して、置き引き作業を行ってもよいか。

回答（作業説明14. 置き引き等、作業は備え付けの作業台を使用すること。（持ち込み不可）と明記しております。作業台に板を足しての作業は不可です。）

### 2. 墨出しに使用する定規は持参してもよいか。

回答（支給材料・工具 2. アルミ製定規の項目に明記してあるように、置き引きに使用するアルミ定規は支給するので持ち込みは不可ですが、墨出しに使用する定規は持ち込み可とします。）

### 3. 持参する工具箱の要領が若干1m<sup>3</sup>を超えてもよいか。

回答（第50回技能五輪全国大会「左官」職種 持参工具一覧表のページに工具箱の大きさは1m<sup>3</sup>前後と明記しておりますので、著しく大きくなればOKです。）

### 4. 置引きの残土を入れる取舟（小）を使わずに、持参した容器を使用してよいか。

回答（よろしいです。持参して使用して下さい。）

### 5. モールデング加工及び切断補修等に使用するため作成した小型の作業板等を持参してよいか。

回答（作業説明14. 置き引き等、作業は備え付けの作業台を使用すること。と明記しておりますので、持ち込みは不可です。定規等を持参して、競技場の作業台に取付けるなど、現地で作成して下さい。  
なお、鉄板加工用に作成した作業板は持参してもよろしいです。）

### 6. 持参した工具箱に、たな等を取付けて使用してよいか。

回答（よろしいです。）

### 7. 引き型作成用に支給される鉄板の材質は何ですか。

回答（アルミニュームと亜鉛合金メッキ鋼板にポリエステル樹脂系塗料を焼き付けした塗装合板です。）

### 8. 走り及び刃定規を持ち込んでもよいか。

回答（走りに使用する1.800mm×500mm×350mmのアルミ製定規は支給します。  
それ以外で使用する定規は持ち込みOKです。）

### 9. アンビル（鉄板加工用、鉄製の台）は持ち込んでよいか。

回答（よろしいです。）

10. モジュール1の墨出し作業で、モールディングAとBの取付け墨を出すとき、出留めの部分は型どおりに墨を出すのか。

回答（従来どおり、型の巾と長さを出した後、上下に斜線を引いて下さい。中間は出さなくともよいです。）

11. 置引き制作時、引き型と同じ寸法で作成した、かいこみ定規を前後に取付けて作業をしてよいか。〈置引きを取り外すと留めの部分ができあがっている。〉

回答（モジュール1. 作業説明の中で、すべてのモールディングは焼石膏置引き仕上げとする。と明記してあります。留め部分は作成したモールディングを切断して接合、補修して仕上げて下さい。型どおりに作成した定規類をかいこんで仕上げの面を作ることは禁止です。）

12. 競技課題の石膏ボード板に打ち込んだ千枚通しの穴はうめるのか。

回答（石膏ボード板は仕上がり面です。うめて下さい。）

13. 置き引きに使用するアルミ定規（支給）に穴をあけてもよいか。

回答（穴はあけずに両端を止めて使用して下さい。）

14. 課題別紙3の注意事項の支給材料と工具の2のアルミ定規の寸法が違うのでは。

回答（正しい数字は、1800 mm×50 mm×35 mmです。また、以下の項目についても訂正がありましたのでご確認願います。※中央協会HPにて公表済み

- ・ 7の置き台 1800 mm×900 mm
- ・ 10の走り定木 1800 mm×35 mm×12 mm
- ・ 13の既調合プラスターの下り用×→下塗り用)

#### 「注意事項」

尚、本回答以降の質問については、競技開始前の26日の左官職種開会式の中の主査からの説明で回答いたします。原則、事前に回答できませんのでご了承ください。

## 確認事項

- ① 競技課題の陸墨の位置（900mm）が石膏ボードの継ぎ目となるため、下から910mm上りの個所に陸墨を出して下さい。
- ② モジュール1の作業が指定時間内に終了しなかったときは、モジュール2の作業時間内で行ってください。  
モジュール2の場合も同じ事です。
- ③ 訓練用石膏材料については、以下のとおりです。

材料名 : タイガー印焼石膏A級（陶磁器型材用・彫刻美術工芸用石膏）  
※桜印焼石膏A級と中味は同様です。

包 装 : 25kg

価 格 : 1袋3,675円（税込）+ 送料別途

注・・・着払いのみの対応となります。

材料発送元（材料メーカー） : 吉野石膏㈱

請求の送付先 : (株)タカボシ

注文先・問い合わせ先 : 一般社団法人 日本左官業組合連合会

〒162-0841 東京都新宿区払方町25-3

TEL03-3269-0560 FAX03-3269-3219