

選手からの質問と回答	
質問	回答
<b>石積み</b>	
1 花壇に使用する植栽用の土は、どこから調達しますか。	現状土(作業区画内の土)を使用する。
2 園路・花壇用石材は両面(上面、下面)機械切りですか。	80×300mm部分(両面)は機械切りではない。鉄平石の割肌。
3 花壇小端積みの横目地は通し目地でも良いですか。	横目地は通し目地でも良い。
4 花壇小端積みで目地は土目地とするとあります。仕上げ方は深目地にする方ができばえが綺麗に見えていいのですが、目地ゴテで土を搔き出すと鉄平石の幅が80mmなので傾いてしまいやすいため、ブラシで表面だけ仕上げるやり方でいいでしょうか。	各自の裁量にまかせる。
5 小端積みの目地は砂か土(ドロ)か。	現状土。
6 小端積みの土の種類は何ですか。	現状土。
7 鉄平石切断の際、鉄平石用の図のような切断機は使用してもよいでしょうか※電動ではありません。	電動ではないが、同様のものは使用禁止。 
8 丁張りは作っていいって良いですか。	事前に組み立てたもの、印をつけたものは使用禁止。材料を持参し、作業開始後に組み立てるのは良い。
<b>小舗石・園路</b>	
9 園路・敷石の園路に使う鉄平石は材料調達先から購入したのですが、長さが30.5cmあります。敷石の幅が30cmなので全部0.5cmずつ切斷すればよいのでしょうか。	切斷しなくて良い。
10 ピンコロ・鉄平石は割ったほうがよいですか。	各自の裁量に任せる。
11 平面図の小舗石敷きの中に、いも目地(四ツ目地)になっている部分がありますが、図面のとおりに仕上げたほうが良いのでしょうか。	できるだけ、いも目地(四ツ目地)にならないように仕上げる。
<b>バラのアーチ</b>	
12 B-B' 断面図と、バラのアーチ詳細図のバラのアーチの高さが違うのでは。	B-B' 断面図の高さの表記、2090→1890に訂正。
13 アーチ用木材で支給材料の方では75×75×1350の指定寸法加工済となっているが、平面図などでは1330になっているがどちらが正しいのか。	1330が正しい。 材料表の記載は、75×75×1330に訂正。
14 バラのアーチ用L字金物は柱と梁を固定するのか。	枠木に固定用

15	バラのアーチのビスとL字金物を使う場所に指定はあるのか。そして、L字金物にビスを打つ穴はいくつ空いてますか。	問14参照。ビスを使う場所は各自の裁量に任せる。L字金物の穴の数は当日の支給材料で確認。
16	バラのアーチの木材の材質を教えていただけないでしょうか。	長野県内のホームセンターで調達する。当日の支給材料で確認。
17	木材加工場所や、作業台はあるのでしょうか。	木枠外の指定箇所で作業可。場所は初日の集合時に指示。作業台はなし。
18	できあがったバラのアーチには、面取を施すのでしょうか。	各自の裁量にまかせる。
19	モッコウバラの長さは120cmですが、何本仕立てのものでしょうか。	1本仕立ての予定。
20	バラのアーチ用木材の「指定寸法に加工済み」とは、垂木の斜め切りもされているのか。	30×40×3600の支給木材は、加工済みではない。必要な寸法に加工して使用する。
石貼り		
21	石貼りでサンセットピンクの支給は4枚となっていますが、4枚ではギリギリすぎるように思います。後1枚増やすということは考慮してもらえないでしょうか。	4枚で行う。
22	石貼りの曲線は定められた寸法さえ守っていれば、他の部分はアバウトでもいいですか。	外側の輪郭線は図面のように仕上げる。
ごろた敷き・流れ		
23	ゴロ太石の大きさは。	φ50～150内外
24	ゴロ太石、白砂利、川砂の袋は、それぞれ何kgですか。	当日の支給材料で確認。
25	ゴロ太敷き・流れで支給されたシートは切断してもいいのでしょうか。	切断しても良い。
26	流れ部分の表現は、GLより-50mmですが、どこの部分も-50mmにしなくてはならないのでしょうか。(流れを浅いすり鉢状にしようとした場合、計測地点によって変わること)	各自の裁量にまかせる。
27	流れに使う石は那智黒ですか。	長野県産の石材を使用。
28	ゴロ太石の寸法、規格、材質等を教えてください。	問23、問27参照。
その他作業関連		
29	植物は剪定した方が良いですか。	各自の裁量にまかせる。
30	加工した石のかけらの処理は、枠内、枠外のどちらですか。	枠外の指定された場所に処理する。
31	競技枠木材に印、寸法を付けることは可能ですか。	木枠に印等つけても良い。ただし作業終了後に跡等目立たないよう仕上げること。
32	1日目の作業3-1～3-3が早く修了した場合は、3-4以降の作業をそのまま続行することは可能ですか。	可能。規定時間内に、作業を先に進める。

33	平面図左上の植栽地にGLの指定はありますか。	各自の裁量にまかせる。
34	平面図では、小舗石と芝の間に目地がありますが、目地は必要ですか。	各自の裁量にまかせる。
35	芝と流れ、ゴロ太敷きの境界線は定められた寸法はないですが、アバウトでもいいですか。	各自の裁量にまかせる。
36	運搬具の一輪車は持って行かなければいけないのでしょうか。	会場備品の一輪車を使用できる。各チームに1台あり。
37	脚立は使用してもよいですか。	安全面を考慮し、使用禁止とする。
日程など		
38	競技大会のタイムスケジュールについて教えてください。	別紙のとおり。9月中旬に中央職業能力開発協会のホームページに公表される日程で最終確認を。
39	昼食は支給されますか。	支給される。
40	昼食休憩中に、競技者以外の人と会話することは可能ですか。	可能。
41	作業中の水分補給する水は、自分たちで用意することは可能ですか。	可能。適宜水分補給してよい。