

平成 26 年 11 月 14 日

第 52 回 技能五輪全国大会（愛知）

冷凍空調技術職種 Q&A（追加）

Q 1. 冷凍機冷媒配管課題におけるドライヤ配管用の1/4フレアナットの指示がされていないと思われる。持参なのか、支給されるのか。

A 1. ドライヤとセットとみなし、持参品とする。

Q 2. 持参材料にある、支持金物A・支持金物Eについて

支持金物A(サドル穴、支持金物E固定用穴以外加工済み)

支持金物E(穴以外加工済み)

上記の文章が競技課題の材料表に記載されているが、穴以外加工済みということは、ポンチを使用し、穴を開けるところを印しておいても良いか？

A 2. NG。穴開け加工は、寸法取り、けがき、ポンチうち、穴開け加工までを想定。

Q 3.

①持参材料にあるビニルキャブタイヤ丸型コード(VCTF1.25平方ミリ2心(灰))について、材料表の備考欄に、制御盤・端子台板 主回路連絡配線と記載があるが、練習中に使用した電線をそのまま使用しても良いか？(電線を使用する長さにカットし、被覆を剥き、なおかつ導線が見えておりそのまま端子に接続できる状態で持参しても良いか？)

②また、ビニルキャブタイヤ丸型コードの被覆を完全に剥き、被覆内黒色・白色の状態を持参し、競技当日使用しても良いか？

A 3.

① OK

② NG。(ビニルシース(外皮)を剥くと判断したが、ビニルシースを外すことは仕様性能が得られない可能性があるため)

以上