

公表

別紙

第56回技能五輪全国大会「配管」職種

競技課題について（製作要領）

○排水・通気管の配管については原則として任意とするが、以下の条件とする。

- ① 配管材料はすべて硬質ポリ塩化ビニル管（VU）とする。
- ② 洗面器排水の位置は図示のとおりとする。
- ③ 排水立て管は図示の位置に配管する。
- ④ 支持金具は排水立て管・排水横引き管共に2か所取り付ける。
- ⑤ 排水横引き管の末端には掃除口（CO）を取り付ける。
- ⑥ 排水横引き管の勾配は1/50とする。
- ⑦ 伸長通気管の頂部は管のままとする。
- ⑧ ループ通気管を設け伸長通気管に接続する。
- ⑨ 通気の横引き管の勾配は1/200以上とする。
- ⑩ 各配管の口径は以下の通りとする。
 - ・排水立て管及び伸長通気管 100A
 - ・排水横引き管 75A
 - ・洗面器排水管 40A
 - ・通気管 40A
- ⑪ 支給した継手は全部使用すること。