

## 第56回技能五輪全国大会 冷凍空調技術職種 競技課題Q&A

180921

No.	図面番号	質問	回答
1	課題図面 I -1 I -16 I -17	制御回路のMCCB容量が違うがどちらを使用するのか。 ・課題図面 I -1 & I -16 →15A ・課題図面 I -17 →20A	20Aとするが、容量的にはどちらでも問題ないため、既に購入済みや昨年度のものを流用するなど15Aでも可とする。 (採点対象外) 図面差し替え願う。
2	公表課題p.9	■減点となった事例 1. THR-Cをトリップさせる工具としてマイナスドライバ、竹の箸のようなものを考えているが持参してよいか。	NG。トリップさせる場合はテスタのテストピンを使用する。ただし、ショートを防止するために先端を除く導電部をビニールテープなどで養生することは可とし、その有無は採点対象外。
3	課題図面 I -17	【機器表】⑩及び⑪スイッチ(SW1及びSW2)ミスミMT611-5Pが、生産ラインの不具合で出荷できない状況なので、どのような物を使用すればよいか。	生産ラインの不具合で入手不可能ということであれば、メーカー、仕様等は不問とし、同等品を使用する。