

NO.	質問内容	回答内容
Q1	<p>〈モジュール3の自由課題について〉 石膏のパーツを貼り付けたいのですが、モジュール1の置き引きの際に、一緒に制作してもいいでしょうか。また、当日施工するものと、事前に準備して良いものの線引きはあるのでしょうか？</p>	<p>自由課題はモジュール3の時間内で作業すること。自由課題はすべて当日施工です。材料は事前に準備してもかまいません。</p>
Q2	<p>〈架台の寸法について〉 架台は1820×1820とありますが、薄塗り部はボード小口にコーナーテープを貼り、下塗りをするため、図面通りの寸法に収まらないかとおもいます。コーナーテープの寸法は鑑みなくていいのでしょうか。</p>	<p>コーナー補強テープは、厚み0.5mmで許容範囲です。貼り付けを工夫すると、寸法内で収まります。ボード小口の下塗りはしません。</p>
Q3	<p>〈持参工具について〉 インパクトは2台持ち込んでもいいでしょうか。</p>	<p>道具箱に入れば何個でもかまいません。</p>
Q4	<p>持参工具の脚立についてなのですが、立ち馬を持ち込んでも良いでしょうか？</p>	<p>良いです。</p>
Q5	<p>作業台について、高さ調整の可能範囲を教えてください。</p>	<p>作業台はおよそ70cm～100cmの範囲で調整可能です。</p>
Q6	<p>ランナースタッドの詳しい手順又は横から撮影した写真などありませんか。</p>	<p>下地の軽量鉄骨の施工の方法は自由です。 各選手共にオリジナルとなります。ご自身で考えて施工してください。</p>
Q7	<p>プラスター ボード下地の下はコンパネが張ってありますか。</p>	<p>12mm合板が張ってあります。</p>
Q8	<p>〈支給部材、材料について〉 各材料、部材の支給のタイミングはいつでしょうか。余った石膏や定木等の部材の回収のタイミングも教えてください。</p>	<p>支給材料のうち、Bドライ・カーボンプラスターは希望の時間に配布します。その他は競技開始前に各競技ブースへ配布します。 余った部材は作業台の下等邪魔にならない場所にまとめておけば、補佐員が適宜回収します。</p>
Q9	<p>〈残土について〉 石膏等、どんな物が残土とみなされますか。</p>	<p>石膏屑、切断片等を残土とみなします。</p>