

技能五輪全国大会「配管」職種 Q & A

NO.	質問内容	回答内容
Q1	<p>課題の中に20ASGPを150Lで両ネジたてる部分がありますが、150Lだと片方のねじをバイス台にかけなければネジを切ることが、できないと思います。 ネジをバイス台にかけるとネジ部が傷つき漏水の原因になると思われるのですが、いかがでしょうか。</p>	<p>公表課題の図面を修正いたしました。</p>
Q2	<p>61回から競技課題の銅管の曲げが無くなっており、62回も同様に課題に銅管の曲げが無いようです。 本番でも曲げが無いとして、砂などの工具類は持ち込まなくてよいでしょうか。</p>	<p>本大会において、銅管曲げの課題は予定していません。 そのため、曲げに必要な砂などの工具類は必要ありません。</p>
Q3	<p>競技課題を練習する中で、鉄管の20A GAの下の150の配管の部分が片方ネジを切りました。 すると、もう片方のネジ切りする時にバイス台から鉄管が少ししか出ずにネジ切りが切れない状況でした。 そのため、ニップルアタッチメントを取り付けてねじきりを行いました。 本番はニップルアタッチメントを持ち込んでもいいでしょうか。 ニップルアタッチメント以外でやり方ありましたら教えていただきたいです。</p>	<p>SGPの長さを修正した図面を掲載します。 ニップルアタッチメントは必要ありません。  * 質問1と同様の修正対応です。</p>
Q4	<p>課題の概要の(3)についてですが、ポリブデン管は、本番は直管か巻きのどちらで来るのでしょうか？</p>	<p>大会当日は、直管での支給を予定しています。</p>