

技能五輪全国大会「配管」職種 Q & A

NO.	質問内容	回答内容
Q1	材料表の樹脂製サドルバンドの規格がT字足の規格になってますが、誤りではないでしょうか？ 個数も1個ではないでしょうか？	材料表 ⇒樹脂製サドルバンド 巾25mm、H90 削除を削除します。 ⇒T字足 プレス 巾25mm、H90 2個 を追記します。 ⇒サドルバンド 樹脂製 巾25mm、1個 同上VP*1 を追記します。
Q2	VU用のT字足がH75になってますが、通気管40に使用すると壁からの離れが100になり、図面の90離れになりません。 T字足の長さが間違いでしょうか？	⇒T字足 プレス 巾25mm、H75 ⇒ 巾25mm、H60 に修正します。
Q3	銅管曲げについてですが、ベンダー、型板用の亜鉛鉄板は持ち込み可能でしょうか？	⇒ベンダー r 65なら持込可能です。 ⇒型板用の鉄板も可能です。
Q4	今回の練習課題を組んでみた所、材料表と合わないところが多数あったのでお伺いしたく連絡させて頂きました。 まずはじめに、T字足のところですが、 誤 樹脂製サドルバンド 巾25mm、H90 正 溶接巾25mm、H90 2個 樹脂製サドルバンド 13A 1個	Q1と同じ
Q5	次に、水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手のところですが、 誤 90°エルボ 13A 6個 正 90°エルボ 13A 8個	⇒水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボ 6個 ⇒ 8個 に修正します。
Q6	最後に、水道用硬質ポリ塩化ビニル管は、13Aが2000mmの1000mm×2と書いてありますが、少なからず2200mm以上ないとパイプが足りないのではないのでしょうか	⇒13A 1000mm×2本 → 1000mm×3本 に修正します。
Q7	① 排水床配管の50を1/50勾配で配管し、掃除口下側でフロアバンドを取り付けする場合、フロアバンドの寸切り長さが足りなくなります。材料の変更等がありますか？	⇒50A:H100 4個 → 50A:H100 2個 に修正します。 ⇒50A:H120 1個 を追記します。 ⇒50A:H150 1個 を追記します。
Q8	②図面の支持バンド取り付け位置に寸法の記載がないのですが、任意という解釈でよろしいですか？寸法精度等に影響しますか？	⇒寸法は任意です。 ⇒影響は無しです。

技能五輪全国大会「配管」職種 Q & A

NO.	質問内容	回答内容
Q9	③銅管砂曲げ用の砂、その他型板作成工具の持ち込みは可能でしょうか？	⇒可能です。
Q10	①材料のVP13が1000×2本となっていますが、制作すると少しパイプが足りなくなります。パイプは追加されますか？500を1本追加してもらえると良いです。	Q6と同じ
Q11	②HI継手の13 90° エルボの個数が6個になっていますが、8個の誤りではないですか？	Q5と同じ